



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio
TT239438 Servicio		

Producto: Servicio

Nombre: CST:

MARLEN GAZCA

Teléfono

7291399849

DATOS DEL CST

Nombre: LINEKER RITO RAMOS

7331488168

Domicilio: Jacarandas

Teléfono:

Estado: Guerrero

Celular: 7331188017

Colonia: Jacarandas

Ciudad: Guerrero

CP:

Referencia: MORELOS #105C

40070

INCIDENTE REPORTADO

EL SUAURIO SE COMUNICA PARA
REPORTAR QUE SU EQUIPO EV
MINISPLIT FR 115V 12000 BTU 11.5
SEER, EL USUARIO REPORTA QUE EL
EQUIPO DEJA DE ENFRIAR DESPUES
DE 90MN, Y SE CAMBIA EL TIEMPO
DE ENFRIAMINETO SIN SIQUIERA
Descripción: MOVERLO.

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Esta dañada la tarjeta de Evaporador, se queda
encendido el Condensador.
Se solicita cambio de tarjeta de evaporador.

NOMBRE Y FIRMA TECNICO

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Teléfono: 8009004872 /5551181500

e-mail: case@lusa.com.mx



Primo

www.iusa.com.mx

CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO

Marca:	IUSA
Tipo:	Solo frío
Modelo:	IUMS1-CO12FR3
Capacidad:	3 250 W
Tensión nominal:	115 V~
Frecuencia:	60 Hz
Corriente:	10,5 A
Presión máxima de operación (succión):	1,66 MPa
Presión máxima de operación (descarga):	4,15 MPa
Código IP:	IPX4
Tipo de refrigerante:	R410a
Cantidad:	600 g

REQUIERE DE TIERRA FÍSICA



CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
800 800 4872
syst@iusa.com.mx

NOM

Importado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro Kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Hecho en China. Tel. 01 (55) 5118-1400.

